

Wyjaśnienie oraz zmiana treści i zapytania ofertowego

16 lutego 2023 r.

Dotyczy zapytania ofertowe nr WRPO/1/2023 wg zasady konkurencyjności z 6 lutego 2023 r. na „Prace budowlane realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja Kościoła świętej Doroty w Grochowach”

I. Wyjaśnienie treści zapytania

PYTANIE

Proszę o odniesienie się do przedmiotu zamówienia z punktu B:

B. Wymiana stolarki okiennej (25 szt. okien) na nową, o współczynniku przenikania ciepła $U = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ wraz z robotami towarzyszącymi: obróbką otworów okiennych i wymianą parapetów. Zamontowane zostaną okna z szybami zespolonymi, co najmniej 3-komorowymi

Jakie mamy zastosować parapety?

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie szyb zespolonych w pakiecie 2- komorowym? Jest to pakiet 3-szybowy z możliwością wykonania szprosów. Niestety pakiet 3 komorowy posiada 4 szyby, gdzie wykonanie szprosów będzie niemożliwe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyb zespolonych w pakiecie 2 - komorowym przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła $U = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Zgodnie z projektem budowlanym nie należy naruszać istniejących parapetów. Nie przewiduje się wymiany parapetów. Przy wymianie stolarki należy zachować szczelność.

II. Zmiana treści zapytania

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy zapytania ofertowego:

W rozdziale XV pkt 1 o treści:

„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 21 lutego 2023 r.**
do godziny 10:00”

Zastępuje się następującym:

„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 24 lutego 2023 r.**
do godziny 10:00”

Ks. Adam Grabowski - proboszcz